

ООО «Стройпроект»

Юридический адрес: 354340, г. Сочи, ул. Лесная 38. Контакт: 2800808 в gmail.com тел: (989) 756-77-14, (918) 695-74-04
Банковские реквизиты: ИНН КПП 2317075055, 231701001 ОГРН 1142367014008
РС 40702810626170000485 Фискал «РОСТОВСКИЙ» ОАО «АЛЬФА-БАНК» БИК 046015207
КС 30101810500000000207 в ГРКЦ УБАНКА РОССИИ по РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

12.04.2018

03.12.2014 г.

Отчет по работам: диагностика и ввод в эксплуатацию чиллера AERMEC mod:
WSA2202№1012006073980001.

Во время проведения работ выполнено заполнение контуров водой, попытка запуска насосов и чиллера.

Выявлено и устранено заклинивание насоса на линии охлаждения чиллера.
Неисправность блока анализа аварий контура 2 чиллера. Залипание реле протока

Выявлено и не устранено протекание прокладки фильтра градирни. Разгерметизация теплообменника фреон-вода, как следствие потеря фреона в контуре 2. Возможное попадание влаги в контур.

Рекомендации: действующей мощности одого компрессора будет нехватать в летний период для обеспечения хладоснабжения двух зданий. Соответственно, критические режимы работы могут привести к выходу из строя оставшегося работающего компрессора. Заказ и поставка теплообменника фреон-вода для контура 2 займет от 8 до 14 недель, при условии предоплаты 100%. В связи с этим рекомендуем произвести перенос теплообменника из чиллера, невведенного в эксплуатацию, для обеспечения хладоснабжения зданий к началу летнего периода. В дальнейшем произвести заказ и монтаж теплообменника для чиллера, невведенного в эксплуатацию.

С уважением,
Директор
ООО «Стройпроект»



A handwritten signature in black ink, appearing to be the name S.Yu. Baskaev.

Баскаков С.Ю.